

Jalasjärven koulukeskus

SÄH valvontaraportti 12

Sähkötekniset työt 11.07.-05.08.2022

Valvoja	Antti Rinne	Sähköposti	antti.rinne@granlund.fi
Viikko	28-31	Puhelin	050 315 2736
Vuosi	2022		

Työmaakäynnit. pvm	- 19.07.2022 -
Urakoitsijapalaverit	- -
Suunnittelukokoukset	- -
Muut kokoukset	- -
Työmaatilanne SU	- Paikallavaluseinien putkitukset -
Työturvallisuus	-
Kosteuden ja puhtauden hallinta	-
Aikataulutilanne	- Sähkötyöt etenevät aikataulussa ja myönteisten rakennustöiden aikatauluja. - -
Työmaakokousasiat	- Työmaakokous 07 pidetään 10.08.2022
Hyväksynnit	- -
Lisä ja muutostyöt	-

Suunnitelmatilanne	- -
KVR urakoitsijan suunnitelmien läpikäyntiä	- Tarkastusmuistio on lähetetty projektipankissa 30.06.2022 mennessä olleisiin suunnitelmiin - - Valvojan tarkastus ei poista suunnittelijan / urakoitsijan vastuuta mahdollisista muista huomaamattomista asioista / puutteista
Tarkastukset ja huomautukset	-
Mallityöt ja malliasennukset	-
Laatuasiat	-
Viranomaisasiat	- Onko sähkösuunnittelija laatinut ja hyväksyttänyt paloilmittimen elinkaarikirjan?
Muut asiat	- - - Mikäli sähköurakoitsijalla on epäselvyyksiä suunnitelmissa, kysymykset sekä epäselvyydet tiedoksi tilaajalle ja valvojalle, myös jos työmaalla on sovittu muutoksista mitkä ei ilmene suunnitelmissa

19.07.2022



Yläkoulu





Sisäpihan kaapeleita. Nämä jää kohta maan alle. Osa kaapeleista on mysteerikaapeleita, jotka toisesta päästä irrallaan eikä käytöstä mitään tietoa, tai siitä onko ne enää edes tarpeellisia vai jonkin aiemman purkutyön jäljiltä jääneitä.



Korjattu katkennut kaapeli?