Tutkimustodistus AR-26-UR-003366-01
Raportointipäivämäärä 25.08.2026

Näyte-erä EUFI03-00036483
Tilausviite Lamminjärvi

Kurikan kaupunki/ Ympäristöterveyspalvelut
Terveystarkastajat
Kärrytie 5
61300 Kurikka

Kurikan kaupunki Ympäristöterveyspalvelut, Lamminjärvi, 18.8.2026

Näytenumero	**694-2026-00006662**
Näytteenottopiste	Lamminjärvi, Kisatie 2
Näytematriisi	Uimarantavesi
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi
Vastaanottopäivä	18.08.2026 13:00
Näytteenottopäivä	18.08.2026 8:50
Näytteenottaja	Terveystarkastaja Sanna Piirto

Analyysi		Yksikkö	Tulos	Raja-arvot STM 354/2008 Sisämaan uimavedet
Kenttämittaukset				
Lämpötila (asiakkaan ilmoittama)	YS924	°C	15,9	
Mikrobiologiset tutkimukset				
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	100	Laatuvaatimus: ≤ 1000
Suolistoperäiset enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	65	Laatuvaatimus: ≤ 400

*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

LISÄTIEDOT

Näytteenottajan havainnot:
Syanobakteerit (sinilevät):Runsaasti sinilevää
Muut levät: Ei aistinvaraisesti havaittavaa esiintymistä
Öljymäiset, tervamaiset aineet: Ei aistinvaraisesti havaittavaa esiintymistä
Muut jätteet: Ei aistinvaraisesti havaittavaa esiintymistä

LAUSUNTO

694-2026-00006662
Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

YHTEYSHENKILÖ

Johanna Söderlund Tuotantoyksikön päällikkö
Johanna.Soderlund@etn.eurofins.com +358 406709733
Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Tutkimustodistuksen jakelu:
annukka.siltakorpi@kurikka.fi;hannu.palomaki@kurikka.fi;kirjaamo@kurikka.fi;kurikan.kaupunki@kurikka.fi;markus.ania@kurikka.fi;mika.hissa@kurikka.fi;miska.keto@kurikka.fi;pauli.puskala@kurikka.fi;pekka.kuusisto@kurikka.fi;pirjo.suominen@kurikka.fi;sonja.myllymaki@kurikka.fi;terveystarkastajat@kurikka.fi;viestinta@kurikka.fi

Tutkimustodistus **AR-26-UR-003366-01**
Raportointipäivämäärä **25.08.2026**

Menetelmätiedot

Testikoodi	Parametrin nimi, CAS	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määritysraja	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Kenttämittaukset						
YS924	Lämpötila (asiakkaan ilmoittama)			Ei		
Mikrobiologiset tutkimukset						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	SFS-EN ISO 9308-2:2014	UR
YSM04	Suolistoperäiset enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	UR

Laboratorio		
	CLIENT	
UR	Eurofins Ahma (Seinäjoki)	SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Näytteet on toimitettu laboratorioon asiakkaan toimesta, ellei tutkimustodistuksella toisin ilmoiteta. Mikrobiologisille menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettäessä.

Eurofins Ahma Oy
Oivaltajantie 10
60100 Seinäjoki
FINLAND

+358 40 664 6822
VastaanottoSeinajoki@etn.eurofins.com
www.eurofins.fi

Y-Tunnus: FI02275833