

Tutkimustodistus
RaportointipäivämääräAR-26-UR-003409-01
27.08.2026Näyte-erä
TilausviiteEUFIO3-00036472
Jurvan uimaloiden vesinäytteiden
analysointi

Kurikan kaupunki/ Ympäristöterveyspalvelut

Terveystarkastajat

Kärkytie 5

61300 Kurikka

Kurikan kaupunki Ympäristöterveyspalvelut, Sarvijoen uimala, 18.8.2026

Näyttenumero	694-2026-00006647		
Näytteenottopiste	Sarvijoen uimala, pieni allas		
Näytematriisi	Uima-allasvesi		
Näytteen kuvaus	Uima-allasvesi		
Vastaanottopäivä	18.08.2026 13:00		
Näytteenottopäivä	18.08.2026 11:25		
Näytteenottaja	Terveystarkastaja Saana Laakkonen		
Analyyysi	Yksikkö	Tulos	Raja-arvot STM 315/2002
Kenttämittaukset			
Lämpötila (näytteenottajan mittaama)	YS926 °C	16,1	
Mikrobiologiset tutkimukset			
Pesäkkeiden lukumäärä 22°C *	YSM00 pmy/ml	0	Laatuvaatimus: < 100
Pesäkkeiden lukumäärä 36°C *	YSM01 pmy/ml	0	Laatuvaatimus: < 100
Pseudomonas aeruginosa *	YSM37 pmy/100 ml	0	Laatuvaatimus: 0
Fysikaalis-kemialliset tutkimukset			
pH *	URD24	6,3	Laatuvaatimus: 6,5 - 7,6
Permanganaattiluku (KMnO4) *	RZB55 mg/l	<2	Laatuvaatimus: ≤ 10
Sameus *	URC12 FNU	0,2	Laatuvaatimus: ≤ 0,4
Kloori, vapaa, pH ≤ 7,3 *	URB29 mg/l	0,2	Laatuvaatimus: 0,3 - 1,2
Kloori (Cl2), sidottu *	URB30 mg/l	<0,05	Laatuvaatimus: ≤ 0,4
Kloori (Cl2), kokonais- *	URB28 mg/l	0,2	
Urea, Metropolilab, Sis.menet.entsym. DA			
Urea *	URX08 mg/l	<0,10	Laatuvaatimus: ≤ 1,6

*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

LAUSUNTO

694-2026-00006647

Laboratorioon toimitettu uima-allasvesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 315/2002 laatuvaatimukset lukuun ottamatta vapaata klooria ja pH:ta.

YHTEYSHENKILÖ

Johanna Söderlund Tuotantoyksikön päällikkö
Johanna.Soderlund@etn.eurofins.com +358 406709733
Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Tutkimustodistus
Raportointipäivämäärä
AR-26-UR-003409-01
27.08.2026

Tutkimustodistuksen jakelu:

annukka.siltakorpi@kurikka.fi;anttilaraili@hotmail.com;jari.autio@kurikka.fi;jukkapee1975@gmail.com;kurikan.kaupunki@kurikka.fi;maratti@gmail.com;marku.s.ania@kurikka.fi;mika.hissa@kurikka.fi;pirjo.suominen@kurikka.fi;sonja.myllymaki@kurikka.fi;terveystarkastajat@kurikka.fi;tuula.smeds@gmail.com;viestinta@kurikka.fi

Menetelmätiedot

Testikoodi	Parametrin nimi, CAS	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäjä	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Kenttämittaukset						
YS926	Lämpötila (näytteenottajan mittaama)			Ei	Kenttämittaus, Lämpötilan mitta	UR
Mikrobiologiset tutkimukset						
YSM00	Pesäkkeiden lukumäärä 22°C			Kyllä	SFS-EN ISO 6222:1999	UR
YSM01	Pesäkkeiden lukumäärä 36°C			Kyllä	SFS-EN ISO 6222:1999	UR
YSM37	Pseudomonas aeruginosa			Kyllä	SFS-EN ISO 16266:2008	UR
Fysikaalis-kemialliset tutkimukset						
URD24	pH	± 0,2 yks		Kyllä	SFS 3021:1979	UR
RZB55	Permanganaattiluku (KMnO4)	2 mg/l (<16); 10 % (≥16)	2 mg/l	Kyllä	SFS 3036:1981, automaattinen titraus	RZ
URC12	Sameus	<1: ± 0,2 FTU; ≥1: ± 20%	0.1 FNU	Kyllä	SFS-EN ISO 7027-1:2016	UR
URB29	Kloori, vapaa, pH ≤ 7,3	<0,5: ± 0,075 mg/l; ≥0,5: ± 15%	0.05 mg/l	Kyllä	SFS-EN ISO 7393-2:2018	UR
URB30	Kloori (Cl2), sidottu, -	<0,5: ± 0,125 mg/l; ≥0,5: ± 25%	0.05 mg/l	Kyllä	SFS-EN ISO 7393-2:2018	UR
URB28	Kloori (Cl2), kokonais-, -	<0,5: ± 0,075; ≥0,5: ± 15%	0.05 mg/l	Kyllä	SFS-EN ISO 7393-2:2018	UR
Urea, MetropoliLab, Sis.menet.entsym. DA						
URX08	Urea, -			Kyllä		
Laboratorium						
	MetropoliLab			(Akkreditoitu, alihankintalaboratorio)		
RZ	Eurofins Environment Testing Finland (Lahti)			SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039		
UR	Eurofins Ahma (Seinäjoki)			SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131		

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Näytteet on toimitettu laboratorioon asiakkaan toimesta, ellei tutkimustodistuksella toisin ilmoiteta. Mikrobiologisille menetelmille mittaasepävarmuudet ilmoitetaan pyydettäessä.

Tutkimustodistus
Raportointipäivämäärä

AR-26-UR-003409-01
27.08.2026
